




# 1号機 原子炉建屋漏えい確認状況



北西階段 断面図



原子炉建屋 地上階 平面図



原子炉建屋 地下階 平面図

- 階段横スリット隙間から、中地下階床面レベル (O.P.3000) までの視認が可能。
- O.P.3000付近と思われる位置に水を確認。